

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

### **ВНИМАНИЕ!!! ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОСТАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННОЙ КРУГЛОСУТОЧНО!**

**При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:**

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. При обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01, принять меры к эвакуации людей и тушению пожара при помощи подручных средств.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приемно-контрольном приборе «Сигнал-20» произвести перевзятие сработавшего шлейфа сигнализации (ШС) (у ШС находящегося в тревоге индикатор будет мигать красным цветом):
  - 4.1. Войти в режим «Ручного управления пожарными ШС», для чего осуществить 2 коротких нажатия на красную кнопку выключения sireны. При входе в этот режим, индикатор РАБОТА прибора начинает часто мигать.
  - 4.2. Далее, нажав и удерживая переключатель выключения sireны в нажатом положении, отжать и нажать соответствующий переключатель шлейфа. При отжатии переключателя индикатор шлейфа начинает часто мигать, а при последующем нажатии шлейф берётся под охрану.
  - 4.3. В случае неудачного взятия ШС необходимо повторить перевзятие, как описано в пункте 4.1., 4.2.

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:  
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**