

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. При обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01, принять меры к эвакуации людей и тушению пожара при помощи подручных средств.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации (индикатор шлейфа мигает красным), для чего произвести перевязание шлейфа сигнализации:
 - 4.1. Приложить к считывателю зарегистрированный ключ ТМ. Должно произойти снятие шлейфов с охраны (индикаторы шлейфов загорятся зеленым), оповещение должно выключиться.
 - 4.2. Повторно приложить к считывателю ключ ТМ. Должно произойти взятие шлейфов на охрану (индикаторы шлейфов загорятся красным).
 - 4.3. В случае неудачи необходимо повторить перевязание, как описано в пунктах 4.1, 4.2.

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**