

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «Барьер»

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. При обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01, принять меры к эвакуации людей и тушению пожара при помощи подручных средств.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на клавиатуре ПУ-8 произвести перевзятие шлейфа сигнализации:
 - 4.1. Набрать любой зарегистрированный код для постановки снятия объекта.
 - 4.2. В случае удачного перевзятия пожарного шлейфа сигнализации выключается звуковое оповещение, индикатор «ПОЖАР» гаснет, а индикатор пожарного шлейфа (как правило индикатор 8-й зоны) загорается непрерывно.
 - 4.3. В случае неудачи необходимо повторить перевзятие, как описано в пункте 4.1.

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**